



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
 № 108/12

Республика Коми, город Сыктывкар  
 (наименование территориального образования субъекта РФ)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Общеобразовательная организация**  
 1.2. Адрес объекта: **167000, г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 15**  
 1.3. Сведения о размещении объекта:  
 - отдельно стоящее здание: два этажа, 1681,0 кв.м.  
 - часть здания: \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
 - наличие прилегающего земельного участка (Да, Нет): да, 1039,7 кв.м.  
 1.4. Год постройки здания: 1913 г., год последнего капитального ремонта: нет  
 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* \_\_\_\_\_, *капитального* 20\_\_ г.  
**сведения об организации, расположенной на объекте:**  
 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия имени А.С.Пушкина» г. Сыктывкара (МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина» г. Сыктывкара)**  
 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, 14  
 1.8. Основание для пользования объектом (Оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление  
 1.9. Форма собственности (Государственная, негосударственная): государственная  
 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, Муниципальная): муниципальная  
 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар»  
 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 167004, г. Сыктывкар, ул. Южная, 15

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: образование (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
 2.2 Виды оказываемых услуг: общеобразовательные  
 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому, дистанционно (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **нет** (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, все категории инвалидов)  
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: нет

7.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (Да, Нет): нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автобусами № 3,12,20,23,25,174 до остановки «Дворец творчества», далее – до перекрестка ул. Ленина – ул. Орджоникидзе», перейти по регулируемому со звуковой сигнализацией пешеходному переходу ул. Орджоникидзе, повернуть налево и двигаться прямо (расстояние 30м.) к центральному входу здания гимназии (с правой стороны). Если двигаться с противоположной остановки, то необходимо перейти только ул. Ленина по регулируемому пешеходному переходу со звуковой сигнализацией и двигаться прямо к центральному входу здания гимназии (расстояние 30м., с правой стороны).  
 Автомобильным транспортом: заехать на автомобиле во двор здания гимназии. Автомобиль оставить на стоянке для автомобилей. Пройти к центральному входу здания гимназии (расстояние 20 м.)

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет (Да, Нет)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком): 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да (Да, Нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализацией (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером);

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет (акустическая, тактильная, визуальная);

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (тротуары, бордюры, проезжая часть)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п                        | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|------------------------------|---|---|
| 1.                           | Все категории инвалидов и МГН               | ВНД   |
| <i>в том числе инвалиды:</i> |   |   |
| 2.                           | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД   |
| 3.                           | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД   |
| 4.                           | с нарушениями зрения                        | ВНД   |
| 5.                           | с нарушениями слуха                         | ВНД   |
| 6.                           | с нарушениями умственного развития          | ВНД   |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны   | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|---|---|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | ВНД   |
| 2.    | Вход (входы) в здание   | ВНД   |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | ВНД   |
| 4.    | 4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания) | ВНД   |

|    |   |     |
|----|---|-----|
|    | 4 (II) Места приложения труда                     | ВНД |
|    | 4 (III) Жилые помещения                           | ВНД |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения                 | ВНД |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах)        | ВНД |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

**\*\* указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;  
 ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДЧ-В - доступно частично всем;  
 ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);  
 ДУ-В - доступно условно всем,  
 ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);  
 ВНД-В – временно недоступно всем,  
 ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, направить запрос в администрацию МО ГО «Сыктывкара» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. Для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести установку пандуса на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел – колясок, установить лифт, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать на всех этажах санитарно-гигиенически помещения по нормативам. На первом этапе, возможно, приобрести ступенькоход, установит переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша на входе здание, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, обустроить санитарно – гигиеническое помещение и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифтовой акустической информации.

### 3.6 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги  | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
|-------|---|---|
| 1     | Наличие помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудованных индукционными петлями и звукоусиливающей аппаратуры                       | Отсутствует   |
| 2     | Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика                                     | Отсутствует   |
| 3     | Наличие сотрудников, прошедших инструктирование или обучения для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Имеется   |
| 4     | Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника   | При наличии возможности   |
| 5     | Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора  | При наличии возможности   |
| 6     | Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам                 | 41 (59%)  |
| 7     | Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МОУ  | Отсутствуют   |
| 8     | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, от общего числа детей-инвалидов в МОУ                             | 100%  |
| 9     | Наличие официального сайта адаптированного для лиц с нарушением зрения  | Имеется   |
| 10    | Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек.                            | Обеспечено  |

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта   | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|---|---|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)  | Орг. мер-ия, тср, ремонт                        |
| 2.    | Вход (входы) в здание   | Орг. мер-ия, тср, ремонт                        |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)  | Орг. мер-ия, тср, ремонт                        |
| 4.    | 4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, cabina индивидуального обслуживания) | Орг. мер-ия, тср, ремонт                        |
|       | 4 (II) Места приложения труда   | Орг. мер-ия, тср, ремонт                        |
|       | 4 (III) Жилые помещения   | Орг. мер-ия, тср, ремонт                        |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения   | Орг. мер-ия, тср, ремонт                        |
| 6.    | Система информации на объекте (на всех зонах)   | Орг. мер-ия, тср, ремонт                        |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)   | Орг. мер-ия, тср, ремонт                        |
|       | Все зоны и участки  |   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  
 индивидуальное решение с ТСР;  
 технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Рекомендации по повышению уровня доступности предоставляемых услуг

| № п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги  | Рекомендации по адаптации услуги (вид работы)*                           |
|-------|---|--|
| 1     | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С) | Разработка локальных актов   |
| 2     | Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)  | Разработка Плана инструктажа, журнала учета инструктажа, инструкций      |
| 3     | Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика   | Ситуационно, по мере необходимости                                       |
| 4     | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)   | Разработка локальных актов   |
| 5     | Наличие работников, имеющих образование и квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптивным основным общеобразовательным программам   | Повышение квалификации учителей  |
| 6     | Доля детей-инвалидов, получающих дополнительное образование, от общего числа детей – инвалидов в МОУ  | Увеличение доли детей – инвалидов, получающие дополнительное образование |

4.3. Период проведения работ: 2025 год  
 в рамках исполнения: Адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК, г. Сыктывкара на 2020 год  
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  
на 1 этапе: ДУ (к, о, с, з, у), на 2 этапе: ДП (к, о, с, з, у).  
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
 Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объек:  
 (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации,  
 дата: www.zhit-vmeste.ru  
 (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «21» июня 2018 года,
2. Акта обследования объекта: от «06» июня 2018 года
3. Решения Комиссии МАДУ «Ремонт» от «06» июня 2018 г.  
и А.С. Пучинина Прошина И.